

Note technique
dans le cadre de
l'actualisation du profil de baignade
Site « Le rocher des fées »
Commune de Saint-André-de-Valborgne(30)

Bilan des contrôles ANC
dans les secteurs d'influence de la
qualité de l'eau de baignade
par les services de la CCCACTS

SOMMAIRE

I. Objet de la note	3
II. Sectorisation des ANC	3
III. Bilan des contrôles.....	4
III.1. Date des contrôles	4
III.2. Résultat des contrôles.....	5
IV. Conclusion et suites à donner	5
V. Annexes	5
V.1. Résultats des Contrôles (nov. 2023) – Secteurs impactant la qualité de l'eau de la baignade des Plantiers	6
V.2. Carte de localisation des ANC – Secteur de la baignade du Rocher des Fées	8

Liste des figures et tableaux

Figure 1 : Zonage des ANC pouvant impacteur la baignade du rocher des Fées	3
Figure 2 : Graphique des dates de contrôle	4
Figure 3 : Résultats des contrôles par secteur	5
Tableau 1 : Date des contrôles des ANC	4
Tableau 2 : Résultat des contrôles sur les secteurs influençant la baignade du Rocher des Fées	5

Version : avril 2024 Version validée.

Rédacteur(s)	
Régis NAYROLLES	
Chargé de mission qualité de l'eau	

I. Objet de la note

La Commune des Saint-André-de-Valborgne est « Personne responsable de baignade » (PREB) pour le site « Baignade du Rocher des Fées », situé à l'amont du village. Elle a fait réaliser en 2010 un Profil de baignade, par le Bureau d'étude Cereg. Les résultats du suivi sanitaire de la baignade se sont dégradés en « Bon » en 2019 et 2020 puis seulement « Suffisant » en 2021. La pratique de la baignade est encore autorisée en 2022 mais la situation devenait préoccupante.

Avec l'appui de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires (CCCACTS) et de l'EPTB Gardons, la Mairie a œuvré à une révision de son profil de baignade, courant 2022.

Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la CCCACTS a complété les diagnostics des installations d'assainissement non collectif (ANC) sur le secteur en relation avec le point de baignade, produits sous forme de documents techniques (tableau, carte).

Cette note, rédigée par l'EPTB Gardons et validée par le SPANC est le bilan de ce volet. Le tableau des données et la carte de bilan fournis par le SPANC sont en annexe du présent document et leur date d'actualisation est novembre 2023.

II. Sectorisation des ANC

Pour les besoins de ce travail, les assainissement non collectifs (ANC) dont les rejets peuvent impacter la qualité de l'eau du site de baignade ont été groupés en 9 secteurs, correspondant à des hameaux ou des quartiers : Chaussée neuve, Gardoussel, La Fare haute, La Fontanieu, La Foulaquier, Le Mas supérieur, Le Pont de Mares, Les Anglades et Montredon.




Figure 1 : Zonage des ANC pouvant impacter la baignade du rocher des Fées

Au total, ce sont 84 installations individuelles qui sont concernées.

III. Bilan des contrôles

III.1. Date des contrôles

Étiquettes de lignes	Nombre de contrôles
Non contrôlé	18
2013	1
2014	7
2015	2
2017	5
2018	3
2019	2
2020	5
2021	4
2022	32
2023	6
Total général	85

Tableau 1 : Date des contrôles des ANC




Figure 2 : Graphique des dates de contrôle

Sur les 85 installations d'ANC recensées sur le secteur, 67 ont fait l'objet d'un contrôle (79%) à fin novembre 2023.

III.2. Résultat des contrôles

Les résultats des contrôles sont les suivants :

	CONFORME	FAVORABLE AVEC RESERVE	NON CONFORME	Non contrôlé	Total
Nombre de Contrôles	27	4	36	18	85
Pourcentage du total	32%	5%	42%	21%	

Tableau 2 : Résultat des contrôles sur les secteurs influençant la baignade du Rocher des Fées

27 des 85 dispositifs d'ANC sont conformes (32%).
36 ANC sont non conformes (42%).
18 ANC n'ont pas été contrôlés à ce jour (21%).
4 ANC sont favorables avec réserve.




Figure 3 : Résultats des contrôles par secteur

IV. Conclusion et suites à donner

Le bilan des ANC pouvant avoir une influence sur la qualité de l'eau du site de baignade du Rocher des Fées fait apparaître que 36 ANC sont non conformes et que 18 n'ont pas encore pu être contrôlés.
Le travail sur ce volet doit se concentrer sur ces installations.
Les rapports de visite précisent si les installations non conformes justifient une mise en demeure de la Commune (notamment si un rejet se fait dans le milieu superficiel ou en cas d'absence d'installation). Cette mise en demeure est à la charge du Maire
Ces points sont reversés au programme d'action du profil de baignade.

Action	Porteur	Importance
Communiquer à la Mairie la liste des installations justifiant une mise en demeure	SPANC	Forte
Mettre en demeure les propriétaires des installations d'ANC non conformes	Mairie	Forte
Contrôler les 26 ANC non contrôlés	SPANC	Forte

V. Annexes

V.1. Résultats des Contrôles (nov. 2023) – Secteurs impactant la qualité de l'eau de la baignade des Plantiers

LOCALISATION	Parcelle	DATE DERNIERE VISITE	CONCLUSION	COMMENTAIRES
GARDOUSSEL	A 422	17-juin-22	NON CONFORME	FACTURE MAIS SEUL BAG ACCESSIBLE - X REJET MS
GARDOUSSEL	A 423	17-juin-22	CONFORME	
GARDOUSSEL	A 912	17-juin-22	CONFORME	
GARDOUSSEL	A 416	17-juin-22	CONFORME	
LA CHAUSSE CHAUDE	D 1094	03-juil.-14	NON CONFORME	MICROSTAION AVEC REJET AU FOSSE
LA FARE HAUTE	D 1998	14-oct.-22	NON CONFORME	BAG MAIS TRAITEMENT INCONNU
LA FARE HAUTE	D 896	29-juin-17	CONFORME	
LA FARE HAUTE	D 923	21-mars-17	NON CONFORME	FTE + REJET INCONNU
LA FARE HAUTE	D 1976	30-juin-14	NON CONFORME	FTE + REJET INCONNU
LA FARE HAUTE	D 880	nc	Non contrôlé	
LA FARE HAUTE	D 878	nc	Non contrôlé	
LA FARE HAUTE	D 2000	nc	Non contrôlé	
LA FARE HAUTE	D 1829	nc	Non contrôlé	
LA FARE HAUTE	D 928	nc	Non contrôlé	
LA FARE HAUTE	D 1828	nc	Non contrôlé	
LA FONTANIEU	A 851	13-août-22	NON CONFORME	FS + PP
LA FONTANIEU	A 852	13-août-22	NON CONFORME	FS + PP
LA FONTANIEU	A 294	06-juil.-22	CONFORME	
LA FONTANIEU	A 294	06-juil.-22	CONFORME	
LA FONTANIEU	A 299	06-juil.-22	NON CONFORME	TRAITEMENT INCONNU
LA FONTANIEU	A 307	06-juil.-22	NON CONFORME	FTE + PP
LA FONTANIEU	A 326	06-juil.-22	CONFORME	
LA FONTANIEU	A 335	30-sept.-20	CONFORME	
LA FONTANIEU	A 345	19-nov.-19	CONFORME	
LA FONTANIEU	A 332	13-oct.-17	NON CONFORME	FS + REJET MILIEU SUPERFICIEL
LA FONTANIEU	A 301	nc	Non contrôlé	
LA FONTANIEU	A 328	nc	Non contrôlé	
LA FONTANIEU	A 337	nc	Non contrôlé	
LA FOULAQUIER	D 149	12-oct.-23	NON CONFORME	FTE + PP
LA FOULAQUIER	D 2152	16-sept.-22	CONFORME	
LA FOULAQUIER	D 156	30-juin-14	CONFORME	
LA FOULAQUIER	D 147	nc	Non contrôlé	
LA LEQUE	A 89	08-août-23	NON CONFORME	
LA LEQUE	A 856	17-juin-22	NON CONFORME	FTE MAIS TRAITEMENT INCONNU
LA LEQUE	A 854	03-mars-20	NON CONFORME	FTE MAIS TRAITEMENT INCONNU
LA MELETTE	A 249	26-mars-15	CONFORME	
LA VERNADE	A 66	13-sept.-22	NON CONFORME	FTE + DRAIN SANS REGARD
LE CHÂTEAU DE LA FARE	D 803	04-août-22	NON CONFORME	FS + BAG MAIS TRAITEMENT INCONNU
LE CHÂTEAU DE LA FARE	D 833	15-févr.-19	NON CONFORME	ABSENCE D'INSTALLATION
LE CHÂTEAU DE LA FARE	D 829	29-mars-17	FAVORABLE AVEC RESERVE	PAS D'ELEMENTS PROBANTS SUR LE TRAITEMENT
LE MAS SUPERIEUR	A 174	08-août-23	NON CONFORME	FS + PP
LE MAS SUPERIEUR	A 926	14-déc.-22	CONFORME	
LE MAS SUPERIEUR	A 176	13-sept.-22	NON CONFORME	FTE MAIS TRAITEMENT INCONNU

LOCALISATION	Parcelle	DATE DERNIERE VISITE	CONCLUSION	COMMENTAIRES
LE MAS SUPERIEUR	A 139	01-juil.-22	CONFORME	
LE MAS SUPERIEUR	A 153	22-juin-22	NON CONFORME	FTE + BG MAIS TRAITEMENT NN VISIBLE
LE MAS SUPERIEUR	A 199	22-juin-22	CONFORME	
LE MAS SUPERIEUR	A 1043	22-juin-22	NON CONFORME	REJET EM SUR MS
LE MAS SUPERIEUR	A 136	18-mars-22	NON CONFORME	FS + PP
LE MAS SUPERIEUR	A 156	08-juin-20	NON CONFORME	TRAITEMENT INCONNU
LE MAS SUPERIEUR	A 137	19-juil.-18	NON CONFORME	FS + BAG MAIS TRAITEMENT NN VISIBLE
LE MAS SUPERIEUR	A 130	19-juil.-18	NON CONFORME	FS + BAG MAIS TRAITEMENT INCONNU
LE MAS SUPERIEUR	A 155	27-juil.-15	NON CONFORME	DRAINS X REGARDS
LE MAS SUPERIEUR	A 162	05-sept.-13	CONFORME	FS MAIS TRAITEMENT X VISIBLE
LE MAS SUPERIEUR	A 927	nc	Non contrôlé	
LE MAS SUPERIEUR	A 1054	nc	Non contrôlé	
LE MERLUS	A 227	nc	Non contrôlé	
LE PONT MARES	A 1016	30-août-22	CONFORME	
LE PONT MARES	A 226	24-août-22	NON CONFORME	FS + BAG MAIS DRAIN SANS REGARD
LE PONT MARES	A 1043	22-juin-22	CONFORME	
LE PONT MARES	A 200	22-juin-22	NON CONFORME	REJET INCONNU + SOUS DIMENSIONNEMENT
LE PONT MARES	A 228	08-mars-22	NON CONFORME	FTE + PP
LE PONT MARES	A 230	08-mars-22	NON CONFORME	FTE + DRAIN SANS REGARD
LE PONT MARES	A 224	14-sept.-21	NON CONFORME	INCOMPLET (TRAITEMENT NN VISIBLE)
LE PONT MARES	A 909	17-juin-21	FAVORABLE AVEC RESERVE	SOUS DIMENSIONNE
LE PONT MARES	A 1015	20-juil.-18	CONFORME	
LE PONT MARES	A 222	12-juin-14	FAVORABLE AVEC RESERVE	FACTURE MAIS RIEN ACCESSIBLE
LE PONT MARES	A 871	12-juin-14	CONFORME	
LE PONT MARES	D 92	nc	Non contrôlé	
LES ANGLADES	D 140	01-mars-23	CONFORME	
LES ANGLADES	D 136	16-sept.-22	NON CONFORME	REGARDS NON ACCESSIBLE
LES ANGLADES	D 1807	22-août-22	FAVORABLE AVEC RESERVE	MICROSTAION AVEC REJET A LA RIVIERE
LES ANGLADES	A 100	13-août-14	CONFORME	
LES ANGLADES	D 702	nc	Non contrôlé	
LES FINIELS	D 787	27-juil.-23	NON CONFORME	FTE+ TRAITEMENT INCONNU
LES FINIELS	D 769	25-août-21	NON CONFORME	FTE + DRAINS X VISIBLE
LES FINIELS	D 780	07-juin-17	CONFORME	
LES FINIELS	D 792	30-juin-14	CONFORME	
LES FINIELS	D 779	nc	Non contrôlé	
MONTREDON	D 635	01-mars-23	CONFORME	
MONTREDON	D 650	16-sept.-22	NON CONFORME	X VISIBLE
MONTREDON	D 648	28-déc.-21	NON CONFORME	FTE + PP
MONTREDON	D 628	02-juil.-20	CONFORME	
MONTREDON	D 628	02-juil.-20	CONFORME	
MONTREDON	D 651	nc	Non contrôlé	
MONTREDON	D 629	nc	Non contrôlé	

V.2. Carte de localisation des ANC – Secteur de la baignade du Rocher des Fées

